

Check-list pour analyse préalable à l'évacuation

| Références AEAI www.bsvonline.ch | En vigueur dans votre bâtiment? | Questions | Situation | | | Précisions / compléments | Remarques |
|--|---|---|-----------|-----|---------------|---|-----------|
| | | | OUI | NON | Sans objet | | |
| Norme 1-15 Art. 22, 43, 45 * DPI 12-15 Art. 7.2 DPI 19-15 DPI 20-15 | Mode d'alarme externe (vers CTA-118) | <ul style="list-style-type: none"> - Téléphone fixe ? - Installation technique de détection incendie ou d'extinction automatique ? - Autres moyens ? | | | | <p>Accessible, signalé, numéros d'urgence connus ou affichés ?</p> <p>Contrôlé, à quelle date et par qui ?</p> <p>Actions correctives ?</p> | |
| DPI 12-15 Art. 2 DPI 19-15 Art. 3.6 DPI 20-15 Art. 3.4 | Mode d'alarme interne | <ul style="list-style-type: none"> - Présence d'une alarme sonore secourue ? - Asservie ? - Manuelle ? - Audibilité en tout point du bâtiment ? - Autres moyens ? | | | | <p>En service ?</p> <p>Date de contrôle, par qui ?</p> <p>Actions correctives réalisées ?</p> | |
| DPI 12-15 Art. 6.2 et 6.3 | Consignes incendie | <ul style="list-style-type: none"> - Consignes générales affichées ? (Alerter, évacuer, fermer, éteindre, renseigner) - Consignes spécifiques à certaines personnes ou à certains secteurs ? - Consignes de confinement à l'intérieur des locaux ? - Protocole de mise en sécurité des personnes à mobilité réduite ? | | | | <p>Sont-elles à jour ?</p> <p>Sont-elles connues et maîtrisées ?</p> <p>Sont-elles visibles ?</p> | |
| DPI 16-15 Art. 2.2 Art. 2.4.5 à 2.4.7 | Issues de secours des locaux | <p>Les voies d'évacuation et issues de secours sont-elles suffisamment dimensionnées ?</p> | | | | <p>L'effectif admis, peut-il évacuer facilement et en tout temps ?</p> | |

Check-list pour analyse préalable à l'évacuation

| Références AEAI www.bsvonline.ch | En vigueur dans votre bâtiment? | Questions | Situation | | | Précisions / compléments | Remarques |
|--|---|--|-----------|-----|---------------|---|-----------|
| | | | OUI | NON | Sans objet | | |
| DPI 10-15 Page 31 | Plans d'évacuation | <ul style="list-style-type: none"> - Présents ? - Nécessaires ? - Emplacements ? | | | | Sont-ils à jour, orientés, disposés par secteur, connus et visibles ? | |
| Norme 1-15 Art. 37 DPI 12-15 Art. 2 alinéa 2 DPI 16-15 | Voies d'évacuation | <ul style="list-style-type: none"> - Verticales ? - Horizontales ? - Issues de secours ? | | | | Sont-elles éclairées, balisées ? Sont-elles libres et dégagées ? Sont-elles exemptes de charges thermiques ? En nombre suffisant, signalées, ouvrables en tout temps sans moyens auxiliaires ? | |
| Norme 1-15 Art. 38 DPI 17-15 Art. 3.1 | Sens de fuite balisé | <ul style="list-style-type: none"> - Panneaux phosphorescents ? - Blocs autonomes ? - Autres ? | | | | Le sens de fuite est-il uniforme et facilement reconnaissable ? Le balisage est-il visible de tout point ? Balisage lumineux en service ? Date de contrôle et par qui ? | |
| Norme 1-15 Art. 38 DPI 12-15 Art. 4.2 DPI 17-15 Art. 3.2 | Présence d'un éclairage de sécurité (éclairage secours) | <ul style="list-style-type: none"> - Dans les voies d'évacuation ? - Dans les locaux à grand nombre de personnes ? - Autres ? | | | | En service ? Contrôlé, à quelle date et par qui ? Actions correctives ? | |
| Norme 1-15 Art. 31 DPI 15-15 Art. 3.1.2 | Compartiments coupe-feu | <ul style="list-style-type: none"> - Compartimentage coupe-feu au moyen de parties de construction asservies ? - Possibilité d'évacuation vers un lieu sûr dans le bâtiment (transfert latéral des personnes à mobilité réduite) ? | | | | Asservissements en service ? Absence de gêne à la fermeture des portes coupe-feu asservies ? Autres portes coupe-feu maintenues fermées ? Ferme-portes en bon état de fonctionnement ? | |

Check-list pour analyse préalable à l'évacuation

| Références AEAI www.bsvonline.ch | En vigueur dans votre bâtiment? | Questions | Situation | | | Précisions / compléments | Remarques |
|--|---|---|-----------|-----|---------------|--|-----------|
| | | | OUI | NON | Sans objet | | |
| Norme 1-15 Art. 43 alinéa 1 DPI 12-15 Art. 2 alinéa 3 Art. 4.2 DPI 21-15 | Désenfumage | <ul style="list-style-type: none"> - Des locaux (à grand nombre de personnes?) - Des voies d'évacuation verticales? - Autres? | | | | En service? Contrôlé, à quelle date et par qui? Actions correctives? | |
| DPI 12-15 Art. 2 alinéa 3 Art. 4.2 et 6.4 DPI 18-15 | Défense intérieure contre l'incendie | <ul style="list-style-type: none"> - Présence d'extincteurs adaptés aux risques? - Présence de postes incendie? - Présence de colonnes sèches ou humides pour les secours? | | | | Visibles? Signalés? Accessibles? En service? Contrôlés, à quelle date et par qui? Actions correctives? | |
| DPI 12-15 Art. 6.3 et annexe | Point de rassemblement | <ul style="list-style-type: none"> - Un seul suffit? - Plusieurs sont nécessaires? - Une liste des personnes présentes est-elle disponible? | | | | Adapté? Connu? Identifiable? Accessible? Affichée proche des issues de secours et à jour? | |
| DPI 12-15 Art. 6.4 | Exercice d'évacuation | <ul style="list-style-type: none"> - Réalisé dans l'année? | | | | Date? Fréquence? Lieu, secteur, bâtiment? Scénario? Retour d'expérience consigné? | |
| Danger pour les personnes DPI 10-15 Page 18 | | <ul style="list-style-type: none"> - Connaissent-elles le bâtiment? - Dorment-elles dans le bâtiment? - Sont-elles indépendantes de l'aide de tiers? | | | | Présence à l'année? Présence temporaire et occasionnelle? Sont-elles en mesure de se comporter de manière adaptée en cas d'alarme? | |